

Бақылау мен қадағалау субъектісіне (объектісіне) профилактикалық бақылау және (немесе) тексеруге бара отырып, мерзімдерін ұзарту туралы актілерді, қосымша актілерді, оларды тіркеуден бас тартуды және олардың күшін жоюды, бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау мерзімдерін тоқтата тұру, қайта бастау, ұзарту туралы хабарламаларды және (немесе) тексеруді тіркеу қағидалары бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) барып профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру және олардың нәтижелері туралы ақпараттық есепке алу құжаттарын ұсыну қағидаларының 14-қосымшасы

№ 31 Тексеру нәтижелері туралы акті

Жарлысу ауылы С.Мұқанов к-сі №1
Актіні толтыру орны уақыты

2023 жылғы "13" 04
16 сағ. 30 мин.

Бақылау және қадағалау органының атауы:

"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Тұрар Рысқұлов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

1. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен күні: №31 04.04.2023 ж.

2. Тексеру жүргізген лауазымды адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және лауазымы

ЕРЖЕТОВ РАХАТ АСҚАРҰЛЫ - Т.Рысқұлов ауданы ТЖБ аға инженер
ҚҰЛПАМЫШОВ АБАЙ ТӨРЕХАНҰЛЫ - Т.Рысқұлов ауданы ТЖБ аға инженер

3. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы:

030840004859, «Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің Айтқұл Шынасилов атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

4. Тексерудің күні мен мерзімі: 11.04.2023- 13.04.2023, орны Жарлысу ауылы С.Мұқанов к-сі №1 кезеңі: 15.06.2022- 21.04.2023

5. Тексеру нәтижелері туралы, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың сипаты туралы мәліметтер (қысқаша фабула): Кемшіліктер анықталды

6. Тексеру парағаның атауы және бұзушылықтар анықталған талаптардың тармақтары:

1. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағы (5,10,29,38, 61,62,75,83,120)
2. Білім беру ұйымдарына, оқу орындарына қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағы

№	Анықталған бұзушылықтар тізілімі	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағы талаптарының тармақтары және атаулары
---	----------------------------------	--

1	Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарын және бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуына және жағдайына жүргізілген тексерулерді есепке алатын арнайы журнал арналмаған. <i>Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 11 тармақ.</i>	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағығының 5 тармағы (3 қосымшасы)
2	Электр энергиясы сөніп қалған жағдайда кезекші персонал электр шамдарымен қамтылмаған. <i>Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 13 тармақ.</i>	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағығының 10 тармағы (3 қосымшасы)
3	Өрт автоматика сигнализациясы қондырғылары жұмысқа жарамды күйде емес. <i>Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 6- тармақ.</i>	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағығының 29 тармағы (3 қосымшасы)
4	Мектеп ғимаратының шатыр асты ағаш конструкциялары оттан қорғау өңдеуімен (сіңіруінің) өңделмеген. <i>Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 22 тармақ.</i>	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағығының 38 тармағы (3 қосымшасы)
5	Мектеп ғимаратының эвакуация жолындағы шығу есігі кілтке жабылған. <i>Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 34 тармақ.</i>	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағығының 61 тармағы (3 қосымшасы)
6	Мектеп ғимаратының эвакуация жолдарында "Шығу" жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгісі жарамсыз күйінде. <i>Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 35 тармақ.</i>	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағығының 62 тармағы (3 қосымшасы)
7	№1 кабинетте электр розеткасы бекітілмеген. <i>Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 86-2 тармақ.</i>	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағығының 75 тармағы (3 қосымшасы)
8	Сымдар мен кәбілдердің талсымдарын жалғау үшін балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілмеген. <i>Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 80 тармақ.</i>	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағығының 83 тармағы (3 қосымшасы)

9	Өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларына арнайы ұйымдармен келісім шарт жүргізілмеген Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы ҚР ТЖМ 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы 9 тармақ.	Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағығының 120 тармағы (3 қосымшасы)
---	--	---

7. Тексеру жүргізген лауазымды адамның (адамдардың) қолы:

8. Тексерілетін субъект өкілінің, сондай-ақ тексеру жүргізу кезінде қатысқан адамдардың актімен танысуы немесе танысудан бас тартуы туралы мәліметтер, олардың қолдары немесе қол қоюдан бас тартуы

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) қарсылықтар

10. 2023 жылғы "13" 04

Тексеру нәтижелері туралы актіні тапсыру туралы мәліметтер

Ескертпе: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 152-бабының 7-тармағына сәйкес қосымша уақыт және (немесе) қаржылық шығындар қажет болған жағдайда, бақылау және қадағалау субъектісі бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру нәтижелері туралы актіні және анықталған бұзушылықтарды жою туралы нұсқаманы өзіне тапсырған күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару және (немесе) тексеру арқылы профилактикалық бақылау жүргізген бақылау және қадағалау органына жүгінуге құқылы, анықталған бұзушылықтарды жою мерзімдерін ұзарту туралы өтінішпен жүгінуге құқылы.

Бақылау және қадағалау субъектісі өтініште анықталған бұзушылықтарды жою жөнінде қолданылатын шараларды және оларды жою мерзімдерін ұзартудың объективті себептерін баяндауға міндетті. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау және (немесе) тексеру жүргізген бақылау және қадағалау органы өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде анықталған бұзушылықтарды жою мерзімдерін ұзарту туралы өтініште баяндалған дәлелдерді ескере отырып, анықталған бұзушылықтарды жою мерзімдерін ұзарту немесе уәжді негіздемемен ұзартудан бас тарту туралы шешім қабылдайды.