

№ 30/_____ БАҚЫЛАУ МЕН ҚАДАҒАЛАУ СУБЪЕКТІСІНЕ (ОБЪЕКТІСІНЕ) БАРУ
АРҚЫЛЫ ПРОФИЛАКТИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ АКТІ

Өрнек а.о.
Актіні толтыру орны

19.04.2024 ж.
Уақыты 15:19

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Тұрар Рысқұлов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған бару арқылы профилактикалық бақылау тағайындау туралы актінің нөмірі мен күні 09.04.2024 ж. № 30

3. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы
ТЛЕУҚҰЛ АСЛАН БЕРІКҰЛЫ - Аға инженер

4. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

"Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің Айтқұл Шынасилов атындағы орта мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Бару арқылы профилактикалық бақылау объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің «Айтқұл Шынасилов атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, ЖАМБЫЛ, ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ, Жарлысу, Сәбит Мұқанов (КӨШЕСІ), 1.

5. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 19.04.2024 - 19.04.2024

6. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі (қысқаша мазмұны) Бұзушылықтар анықталды

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің «Айтқұл Шынасилов атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар, олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының атауы және орындалуға жатытын талаптардың тармақтары
1	Сыныптарда, кабинеттерде өрт сөндіру құралдарына қолжетімділік қамтамасыз етілмеген.;	4 т. "Білім беру ұйымдарына, оқу орындарына қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау шеңберіндегі тексеру парағы"
2	Мектеп ғимаратында өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар "101" өртке қарсы қызмет пен "112" нөмірлері көрсетілген тақтайша ілінбеген.;	6 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарын және бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуына және	7 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	жағдайына жүргізілген тексерулерді есепке алатын арнайы журнал арналмаған.;	
4	Электр энергиясы сөніп қалған жағдайда кезекші персонал электр шамдарымен қамтылмаған.;	10 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	Мектеп ғимаратының шатыр асты ағаш конструкциялары оттан қорғау өңдеуімен (сіңіруінің) өңделмеген.;	38 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	Мектеп ғимаратында жарамды алғашқы өрт сөндіру құралдарының талап етілетін санымен қамтылмаған. ;	51 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Алғашқы өрт сөндіру құралдарының сәйкестігін растау жөніндегі сертификатпен (декларациялар) қамтылмаған.;	56 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Эвакуация шығулары мен жолдарында өрт қауіпсіздік белгілері орнатылмаған. ;	59 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	Эвакуациялау жолдарында пайдаланылатын «Шығу» жарық индикациясы қосылмаған. ;	62 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
10	Эвакуациялық жолдары мен шығу жолдарында жобалық мөлшерін тарылтатын кедергілер орнатылған.;	64 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
11	Зақымдалған немесе қорғаныш қасиетін жоғалтқан электр сымдарын және кабельдерді пайдалануға жол берген.;	74 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
12	№1 және информатика кабинетінде электр розеткасы бекітілмеген.;	75 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
13	Электр қалқандарының, электр қозғалтқыштарының және іске қосу аппаратурасының жанында өрт қауіпті заттары жиналған.;	79 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
14	Электр сымдарының, кабельдер мен жерге тұйықтау құрылғыларының оқшаулағышының кедергісі сыналмаған және тексерілмеген.;	81 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
15	Сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, балқытып	83 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

	біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілмеген.;	
16	Өрт сөндіру қалқандарының жиынтығы толық емес.;	113 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
17	Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде техникалық құжаттама жоқ.;	121 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
18	Объектіге объектінің қызмет көрсетуші персоналы өрт автоматикасы жүйелері мен қондырғыларының құрылғыларымен жұмыс принципін білмейді.;	122 т. Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) колы

А. Шығай

8. Бару арқылы профилактикалық бақылау субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту ,

Мониторинг директоры Назарбаев Імқархан Құлы

9. Бару арқылы профилактикалық бақылау нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

Жоқ

Қосымша « — » парақта

« 19 » 04 2024 ж.



Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.